

בלוח בקר
ראה תכ'
1450

בשטח

בלוח חשמל

b1/RESET/HT
לחצן
RESET
להגנת
טמפ' יתר
בליפופי המנוע

להגנת זליגה,מבוצע
RESET אוטומטי
ביחידת ההגנות
MINI CASII

מסופק ע"י אחרים
יחד עם מנוע הביוב
מתוצרת FLYGT

למגעי הממסרים ראה תכ'
8777-1411-01

הערות:

- 1 < R1/HT - ממסר להגנת טמפ' בליפופי מנוע משאבת ביוב,
פועל במצב תקין
- 2 < R1/L - ממסר להגנת זליגה בליפופי מנוע משאבת ביוב,
פועל במצב תקין
- 3 < כל ממסר הפיקוד יהיו דגם
IZUMI - RR3P-ULC

BY : YANAI LTD ELECTRICAL ENGINEERING HAIFA TEL-AVIV		FOR : תאגיד המים "מי אביבים"		עבור		תאריך DATE		ע"י BY									
						DES. תכנן		11.12.23		עמית							
						DRW. שרטט		11.12.23		ילנה							
						CHK. בדק		11.12.23		אבי							
						APP.I אישר		11.12.23		אבי							
PLANT:		ת"ש עגמי		מתקן:													
TITLE :		משאבת ביוב מס' 1-תכנית פיקוד		נושא :		לאישור		למעמד									
		הגנות ליפופי מנוע				FOR APPR.		FOR REFE		FOR BIDS							
						File name:		DESCRIPTION		תיאור		DESCRIPTION		תיאור			
SCALE :		REV.		DRAWING No.		8777-1411-05		REFERENCE DWG.		שרטוטי סימוכין		REVISIONS		שינויים		תאריך	
קימ		PO								תאריך		תאריך		תאריך		תפוצה	
								DATE		DATE		DATE		DATE		DISTRI	