



## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2021/556	הזמנה מספר: 2021/0071
תאריך אישור תעודה:	14/04/2021	תאריך הוצאת תעודה: 14/04/2021
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	11/04/2021 11/04/2021 11:08	שם הדוגם: ניר פלוך אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: תל אביב יפו מחוז תל אביב	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: ליעד קרואני תאגיד מי אביבים	פקס: כתובת: דוא"ל:	טלפון: 054-5203719 רחוב דבורה הנביאה 121, בניין 7 פארק עתידים liadka@mei-avivim.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה כימית שנתית (תדירות ח)	בדיקות נוספות: אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך <sup>3</sup>	תוצאות	MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		202104000072				
EPA 300 Anions	יוליה שחמייסטר	65933	5000	70000	מקג/ל	חנקת
SM 5910 B_UV	מרים חודורקובסקי	0.0105	0.01	לא ישים	1/ס"מ	בליעת קרינת UV
EPA 300 Anions	יוליה שחמייסטר	224.0	1.0	400	מג/ל	כלוריד
SM 5310 B_TOC	שרה ישראל	<MRL	0.4	לא ישים	מג/ל	כלל פחמן אורגני
pH שטח_ערכת שדה	מרים חודורקובסקי	7.0		9.5	pH	הגבה
T שטח_ערכת שדה	מרים חודורקובסקי	21.2		לא ישים	C°	טמפרטורה
SM 2120 B_Color	מרים חודורקובסקי	<MRL	5.0	15	יחידות צבע	צבע

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילות במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

שם מאשר: שרה ישראל  
תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014