

25.8.2024

לכבוד  
מציעים פוטנציאליים  
א.ג.נ.,

**הנדון: מכרז פומבי דו-שלבי מס' 6-2024 לקבלת שירות של חיטוי וניקוי של בריכות אגירת מים, מיכלי מים, קווי מים וגנרטורים**

שלום רב,

1. **להלן מענה חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת ההליך שבנדון:**

מס' מענה החברה	פירוט השאלה	מס' סעיף	נספח	מס'
אלו סעיפים שיוזמנו בהתאם לצורך והספק הזוכה צריך להיות ערוך לבצע אותם בהתאם להנחיות ודרישות החברה.	בכתב כמויות מופיע שרות של ניקוי : 1. ניקוי קווי מים- ניקוי בוצע פעם 1 ב-5 שים האחרונות. 2. ניקוי גנרטורים- לא בוצע ב-5 שנים האחרונות. האם יהיה צורך בשירותים אלו?			1.
נדרש שהזוכה במכרז ידאג למלאי כלור היפוכלורייט המקסימלי המותר לו על פי היתר הרעלים שלו	בתאגידי מים אחרים ביקשו מהספק שיאחסן אצלו כלור בחירום, הוא נדרש להתחייב שיהיה לו כלור ובזמן ניקוי הספק יגיע עם הכלור, האם גם במי אביבים יהיה צורך כזה?			2.
הדיגום יבוצע על ידי מי אביבים.	מה המדיניות של מי אביבים לגבי דיגום לאחר העבודות?, האם הספק אחראי לדיגום או מי אביבים?			3.

2. אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי המכרז וההסכם.

3. נשמח להשתתפותכם.

בכבוד רב,

**ליאור לנצ'צקי**  
מנהל הרכש והתקשרויות  
מי אביבים 2010 בע"מ

העתק: תיק המכרז